

## technische gegevens warmtelevering.

### Specificaties van de leveringscondities en installatieparameters type A6

Tabel technische gegevens

Specificatie	Waarde	Zoals bedoeld in
Ontwerp aanvoertemperatuur verwarmingsinstallatie	Warmte 55 graden, koude 15 graden	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 1.6.2 Aansluitvoorwaarden
Ontwerp retourtemperatuur verwarmingsinstallatie	Warmte 35 graden, koude 19 graden	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 1.6.2 Aansluitvoorwaarden
Stooklijn	nee	Bijlage 1 Aansluitvoorwaarden
Type set	Geen set	Artikel 3.1.2 Aansluitvoorwaarden
Maximale waterdruk verwarming	6 Bar (PN6)	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 3.2.1.d Aansluitvoorwaarden
Maximale aanvoer temperatuur	n.b.	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 3.2.4.c Aansluitvoorwaarden
Expansie en overdruk beveiliging	In te regelen door klant. Klant plaatst expansievat en veerveiligheid	Artikel 3.2.2 Aansluitvoorwaarden
Tweeweg CV_klep t.b.v. kamerthermostaat	omschakeling van warmte/koude aan HVC zijde. De tweeweg CV-klep is eigendom van	Artikel 3.2.3.a Aansluitvoorwaarden
Tapwaterklasse	geen tapwater levering	Artikel 3.3.2 Aansluitvoorwaarden
Vullen CV installatie woning	In te regelen door klant. Klant zorgt voor vulpunt en vult de installatie zelf.	Artikel 3.3.2 Aansluitvoorwaarden