

technische gegevens warmtelevering.

Specificaties van de leveringscondities en installatieparameters type A1.

Tabel technische gegevens

Specificatie	Waarde	Zoals bedoeld in
Ontwerp aanvoertemperatuur verwarmingsinstallatie	90 graden	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 1.6.2 Aansluitvoorwaarden
Ontwerp retourtemperatuur verwarmingsinstallatie	50 graden	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 1.6.2 Aansluitvoorwaarden
Stooklijn	Ja, zomer 70 graden	Bijlage 1 Aansluitvoorwaarden
Type set	Direct	Artikel 3.1.2 Aansluitvoorwaarden
Maximale waterdruk verwarming	6 Bar (PN6)	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 3.2.1.d Aansluitvoorwaarden
Grenswaarde drukverschil over de verwarmingsinstallatie	10 kPa \pm 20%	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 3.2.1.e Aansluitvoorwaarden
Maximale aanvoer temperatuur	100 graden	Artikel 7.1 Algemene voorwaarden en Artikel 3.2.4.c Aansluitvoorwaarden
Expansie en overdruk beveiliging	Vanuit warmtenet	Artikel 3.2.2 Aansluitvoorwaarden
Tweeweg CV_klep t.b.v. kamerthermostaat	Eigendom klant. Door klant zelf in te regelen	Artikel 3.2.3.a Aansluitvoorwaarden
Tapwaterklasse	6, 8 of 10 l/min van 60 graden (+5 graden, -2 graden)	Artikel 3.3.2 Aansluitvoorwaarden
Vullen CV installatie woning	Vanuit warmtenet	Artikel 3.3.2 Aansluitvoorwaarden
Waterkwaliteit in CV installatie	Geconditioneerd	Artikel 1.4.4 Aansluitvoorwaarden